

35107407 "Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen"**Conceptbrief liftkooi**

Document type: Other meeting document

Datum van document: 2021-03-29

Reactie NL: MEET

Reactie voor (datum): 2021-04-07

Opmerking secretaris:

E-mailadres secretariaat: emma.vansandick@nen.nl

Commissie webadres: <https://isolutions.iso.org/ecom/livelink/open/34195168>

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
t.a.v. de Heer A. van Duin
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Onderwerp: leemte in de NL-regelgeving met betrekking tot ventilatie van de liftkooi

Geachte heer Van Duin,

De Beleidscommissie Bouw van het NEN vraagt uw aandacht voor het volgende. De normsubcommissie 35107407 "ventilatie en luchtdoorlatendheid" heeft ons een omissie kenbaar gemaakt binnen het Bouwbesluit 2012 in samenhang met het Warenwetbesluit liften 2016.

In het Bouwbesluit 1992 was de volgende bepaling opgenomen:

Luchtverversing van overige ruimten

Artikel 31

.....

5. De voorziening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van ten minste:
 - a. $0,7 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ per m^2 vrije vloeroppervlakte van een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte, gemeten over de ten minste vereiste breedte van die ruimte;
 - b. $6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ per m^2 vrije vloeroppervlakte van een liftkooi;
 - c. $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$ voor een besloten opslagruimte voor afval met een netto-inhoud van meer dan 3 m^3 , en
 - d. $2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ per m^3 netto-inhoud voor een meterruimte, met een minimum

In het Bouwbesluit 2003 en het Bouwbesluit 2012 komt dit voorschrift niet meer voor. Kennelijk vanuit de visie dat een liftinstallatie geen bouwwerk is en alleen regeling krijgt vanuit het Warenwetbesluit lift. Op zich is dat na de wijziging van de definitie van de term bouwwerk in de Woningwet al niet meer juist.

CITAAT WONINGWET

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

3. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt mede verstaan onder:

- *bouwwerk*: daarvan deel uitmakende installaties;

EINDE CITAAT

Bezien we het Warenwetbesluit liften 2016 als implementatie van RICHTLIJN 2014/33/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake liften en veiligheidscomponenten voor liften, dan stellen we vast dat daarin geen uitgewerkte ventilatie-eisen voor een liftkooi zijn opgenomen.

De richtlijn kent de volgende bepaling:

“ 4.7. Kooien moeten zo zijn ontworpen en gebouwd dat voor de passagiers ook bij langdurige stilstand een toereikende ventilatie is gewaarborgd.”

Het Warenwetbesluit liften 2016 kent geen nadere kwantificering in termen van een prestatie-eis van dit voorschrift.

Wij stellen dan ook vast dat naar het oordeel van NEN sprake is van een leemte in de Nederlandse regelgeving. Onvoldoende is kenbaar wanneer aan de bepaling in de richtlijn is voldaan. Daarbij moet er een correlatie zijn tussen de eisen die aan de liftschacht worden gesteld wat betreft ventilatie.

NEN en met name de normsubcommissie 351 074 07 wordt graag nader geïnformeerd hoe in deze leemte gaat worden voorzien.

Met vriendelijke groet,

Ing J. Koudijs

Voorzitter van de Beleidscommissie